

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - FEVEREIRO**

<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Valor Médio</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	333	145	0,62
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	377	377	2
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	330	330	0,4
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	314	314	0,8
Coliformes Totais	48	48	0
Escherichia Coli	48	48	0
pH	295	295	6,5

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO**

<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Médio*</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	5	5	1,78	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	5	5	1,14	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	5	5	5,66	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	5	5	0,89	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	5	5	-	Ausência
Escherichia Coli	5	5	-	Ausência
pH	5	5	7,23	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

\* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto