

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - Janeiro

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1124	901	0,41
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	859	838	1,58
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1136	1126	1,52
Flúor (mg/l) ²	862	784	0,84
Coliformes Totais	14	14	-
Escherichia Coli	14	14	-
pH	858	846	6,78

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - Janeiro

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	26	22	5,26	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	26	26	0,74	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	7	7	9,65	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) ²	7	3	0,76	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	50	50	-	Ausência
Escherichia Coli	50	50	-	Ausência
pH	10	10	6,90	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto