

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - JULHO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	329	313	0,38
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	333	328	1,42
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	330	316	1,60
Flúor (mg/l) ²	328	312	0,87
Coliformes Totais	16	16	0
Escherichia Coli	16	16	0
pH	330	317	6,89

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - JULHO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	15	15	2,68	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	15	15	1,32	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	4	4	<5	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) ²	4	1	0,95	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	15	15	-	Ausência
Escherichia Coli	15	15	-	Ausência
pH	11	11	6,82	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

