

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - ABRIL**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	357	265	0,50
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	406	406	1,55
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	351	350	1,14
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	408	255	0,95
Coliformes Totais	28	28	0
Escherichia Coli	28	28	0
pH	357	356	6,62

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ABRIL**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	5	5	3,32	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	5	5	1,59	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	5	5	7,58	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	5	5	0,89	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	5	5	-	Ausência
Escherichia Coli	5	5	-	Ausência
pH	5	5	6,58	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

\* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto