

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - Maio

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	695	76	0,5
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	547	5	1,1
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	649	49	7,9
Flúor (mg/l) ²	545	10	0,8
Coliformes Totais	6	0	Ausente
Escherichia Coli	6	0	Ausente
pH	546	1	7,0

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - Maio

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	39	4	2,0	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	27	0	0,9	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	9	0	7,4	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) ²	7	0	0,8	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	35	0	Ausente	Ausência
Escherichia Coli	35	0	Ausente	Ausência
pH	9	0	6,9	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto