

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - Outubro

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	298	258	0,47
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	302	298	1,00
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	302	293	1,10
Flúor (mg/l) ²	302	287	0,80
Coliformes Totais	14	14	-
Escherichia Coli	14	14	-
pH	302	297	6,72

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - Outubro

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	36	36	2,46	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	36	36	1,19	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	11	11	8,30	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) ²	11	5	0,79	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	43	43	-	Ausência
Escherichia Coli	43	43	-	Ausência
pH	11	11	7,28	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto