

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - SETEMBRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	319	308	0,86
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	319	317	1,38
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	310	303	9,14
Flúor (mg/L) ²	320	320	0,82
Coliformes Totais	9	9	0
Escherichia Coli	9	9	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2	2,17	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	20	1,04	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	6	5,97	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	2	0,86	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	1	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto