

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - Setembro**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	301	220	0,68
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	302	301	1,39
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	301	294	2,62
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	358	320	0,79
Coliformes Totais	8	8	-
Escherichia Coli	8	8	-
pH	300	284	6,54

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - Setembro**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	39	35	3,10	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	38	38	1,20	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	12	12	5,40	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	12	4	0,66	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	46	46	-	Ausência
Escherichia Coli	46	46	-	Ausência
pH	12	12	6,87	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

\* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto