

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - SETEMBRO**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	655	503	0,5
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	565	564	1,0
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	655	644	3,8
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	558	501	0,8
Coliformes Totais	0	0	Ausente
Escherichia Coli	0	0	Ausente
pH	578	578	7,1

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	29	29	1,5	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	29	29	0,6	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	10	10	5,5	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	10	6	0,9	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	38	38	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	38	38	Ausência	Ausência
pH	10	10	7,0	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

\* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto