DocuSign Envelope ID: B5F4268C-2D6A-483C-ACC4-B86DBA23802B

ÁGUAS DE BOMBINHAS

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2024					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	28	28	0	0.90	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	28	28	0	1.68	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	28	28	0	3.75	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	28	28	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	28	28	0	Ausente	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Protaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

[1] Unidades de turbidez

[2] Miligramas por litro

[3] Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

[4] Número mais provável por cem mililitros

Arthur May

Arthur May
CRQ 13304036
Responsável técnico